Bestellangaben bauseits

Wandabstand W	Sehnenlänge	Tiefe	Tiefe 1	Tiefe 2	Wandradius R
	(ca. 750 mm)	(max. 260 mm)	nur bei Innenradius	nur bei Innenradius	(min. 400 mm)
a) mm	mm	mm	mm	mm	b) mm

a) Für die Angabe des Wandabstandes ist der Baufortschritt (roh, verputzt) zu beachten.


b) Aus fertigungstechnischen Gründen muß der Wandradius größer als 400 mm sein, d. h. bezogen auf eine Sehnenlänge von ca. 750 mm muß die Tiefe kleiner als 260 mm sein.

c) Gebogene Heizkörper sind nur als Hochdruckversion (10 bar) lieferbar.


d) Bei Bestellung mit Abdeckung ist nur die Ausführung als Linearrost mit GUV-Sicherung möglich.

e) Transportfähigkeit muß gewährleistet sein.

☐ Außenradius



☐ Innenradius



$$\text{Tiefe} = \frac{(\text{Tiefe 1} + \text{Tiefe 2})}{2}$$

$$\text{Wandradius} = \frac{\text{Tiefe}}{2} + \frac{(\text{Sehnenlänge} \times \text{Sehnenlänge})}{8 \times \text{Tiefe}}$$

Bestellangaben analog Technische Unterlagen

Modell:	mögliche Modelle:	Sonstiges:	Kunde, Stempel:
	Konvektoren Heizwände horiz.	c), d)	

BH x BL x BT:	Oberfläche:	Anschluss - Bild:	Anschluss - Größe:
e)			

MASSBLATT: 1002039_000
gebogen



Datum, Bearbeiter:

Order information provided by customer

Wall spacing W	**Chord length**	**Depth**	**Depth 1**	**Depth 2**	**Wall radius R**
	(about 750 mm)	*(max. 260 mm)*	*only for inside radius*	*only for inside radius*	*(min. 400 mm)*
a) *mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	b) *mm*

a) Please consider construktion progress (bare brickwork, plastered) for the indication of the wall spacing.


b) Due to manufacturing causes the radius of the wall has to greater than 400 mm, i.e. based on a chord length of about 750 mm, the depth must be less than 260 mm.

c) Curved radiators are only available in high-pressure version (10 bars).


d) For orders with cover band only the linear grille version with GUV locking device is available.

e) Transportability must be ensured.

☐ Outside radius



☐ Inside radius



$$\text{Depth} = \frac{(\text{Depth 1} + \text{Depth 2})}{2}$$

$$\text{Wall radius} = \frac{\text{depth}}{2} + \frac{(\text{chord length} \times \text{chord length})}{8 \times \text{depth}}$$

Order information corresponding to technical documention

Model:	**models possible:** *convectors heating panels horiz.*	**Miscellaneous:** c), d)	**Customer, stamp:**
BH x BL x BT: e)	**Surface:**	**Connection** **- options** / **- dimension:**	
Dimension sheet: 1002039_000 curved			**Date, author:**

Данные для заказа, предоставляемые заказчиком

Расстояние от стены W	*Длина хорды*	*Глубина*	*Глубина 1*	*Глубина 2*	*Радиус стены R*
	(около 750 мм)	*(макс. 260 мм)*	*только при внутреннем радиусе*	*только при внутреннем радиусе*	*(мин. 400 мм)*
а) *мм*	*мм*	*мм*	*мм*	*мм*	б) *мм*

а) При указании расстояния от стены следует учитывать необходимые строительные нормы (стена с черновой или чистовой отделкой).


б) Согласно технологическим требованиям радиус стены должен превышать 400 мм, это значит, что при длине хорды около 750 мм глубина должна быть менее 260 мм..

в) Дугообразные отопительные приборы поставляются только в исполнении для высокого давления (10 бар).


г) При заказе отопительного прибора с декоративной крышкой, крышка поставляется в виде линейной решетки с креплением, соответствующим требованиям обязательного страхования от несчастных случаев.

д) Необходимо обеспечить соответствующую транспортировку объекта.

☐ Внешний радиус



☐ Внутренний радиус



глубина = (глубина 1 + глубина 2) / 2

радиус стены = глубина / 2 + (длина хорды x длина хорды) / 8 x глубина

Данные для заказа согласно технической документации

Модель:	*Возможные модели :* *конвекторы горизонтальные нагревательные стенки*	*Прочее :* в), г)	*Покупатель, м.п.:*
монт.выс. x монт.дл. x монт.глуб.: д)	*Поверхность :*	*Подключение* *схема :* / *размеры :*	
РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ: 1002039_000 дугообразный			*Дата, исполнитель*

Dane do zamówienia dot. miejsca montażu

Odległość od ściany W	Długość cięciwy	Głębokość	Głębokość 1	Głękokość 2	Promień zaokrąglenia
	(ok. 750 mm)	(maks. 260 mm)	dotyczy tylko promienia wewnętrznego	Dotyczy tylko promienia wewnętrznego	ściany R (min. 400 mm)
a) mm	mm	mm	mm	mm	b) mm

a) Przy podawaniu odległości od ściany należy uwzględnić stopień zaawansowania robót budowlanych (stan surowy, ściany otynkowane).


b) Z przyczyn technicznych promień zaokrąglenia ściany musi być większy niż 400 mm, tzn. przy długości cięciwy ok. 750 mm głębokość musi być mniejsza niż 260 mm.

c) Grzejniki wygięte dostępne są wyłącznie w wersji wysokociśnieniowej (10 barów).


d) W przypadku zamówienia wersji z osłoną możliwe jest wyłącznie wykonanie w postaci kratki liniowej z zabezpieczeniem montażowym.

e) Wymiary grzejnika muszą umożliwiać jego transport.

☐ Promień zewnętrzny



☐ Promień wewnętrzny



Głębokość = (głębokość 1 + głębokość 2) / 2

Promień zaokrąglenia ściany = głębokość / 2 + (długość cięciwy x długość cięciwy) / (8 x głębokość)

Dane do zamówienia wg dokumentacji technicznej

Model:	dostępne modele:	Inne:	Klient, pieczątka:
	konwektory ściany grzewcze poziome	c), d)	

wys. x dł. x głęb.:	Powierzchnia:	Podłączenie	
e)		sposób podł.:	wielkość przył.:

ARKUSZ WYMIAROWY: 1002039_000
wygięty



Data, sporządził